Heinzerling Aufzüge

Checkliste für Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle

Folgende Punkte sind wöchentlich zu überprüfen:

- Der Aufzug darf nicht anfahren, solange eine Schachttür geöffnet ist
- Die Schachttüren dürfen sich nicht öffnen lassen, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet
- Der Fahrkorb darf nicht anfahren, solange die Fahrkorbtür geöffnet ist
- Abdeckungen von Notentriegelungsöffnungen müssen vorhanden sein
- Haltegenauigkeit der einzelnen Haltestellen überprüfen
- Funktion der Notrufeinrichtung überprüfen:
  Dabei ist zu beachten, dass der Notruftaster mind. 5 Sek. lang gedrückt werden muss und die anschl. Sprechverbindung mind. 10 Sek. gehalten wird.
- Sind die Hinweise an der Hauptzugangsstelle lesbar und aktuell?
- Notbremsschalter und Tür-Auf-Schalter in der Kabine
- Bei Kabinen ohne Kabinentüren darf die Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbes nicht beschädigt sein
- Beleuchtung der Kabine überprüfen
- Verglaste Schachtwände und Schachttüren auf Beschädigungen überprüfen
- Zugänge zum Triebwerksraum frei halten
- Befreiungseinrichtung (Notentriegelungsschlüssel, Seilklemme) vorhanden?